

Nr postępowania 69/2019

Dot. 2776/19

Twardogóra, 2019-07-01

**Do wszystkich Wykonawców
zainteresowanych
udziałem w postępowaniu nr 69/2019**

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Twardogórze informuje, że w prowadzonym postępowaniu nr 69/2019 ws. udzielenia zamówienia publicznego na: „Przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Grabownie Wielkim” wpłynęło pytanie do Przetargu nieograniczonego prowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ZGK Sp. z o.o. w Twardogórze (Zarządzenie nr 6/2016 Prezesa Zarządu ZGK Sp. z o.o. w Twardogórze z dnia 8 marca 2016r.), udzielając jednocześnie poniższej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy możliwe jest zastosowanie równoważnego do Racom Ripex Router radiomodemu Sateline?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie dopuszcza stosowania radiomodemów SATELINE.

Pytanie nr 2

Proszę o informacje dot. rodzaju zastosowanego sterownika na oczyszczalni ścieków, który należałoby podpiąć pod projektowany system monitoringu.

Odpowiedź na pytanie nr 2

W ramach inwestycji należy zainstalować nowy sterownik na oczyszczalni ścieków oraz zaprojektować i oprogramować system SCADA dla zaprojektowanego systemu monitoringu 6 wskazanych obiektów. Zamawiający nie przewiduje stworzenia globalnego systemu SCADA dla monitoringu wszystkich urządzeń będących w eksploatacji Przedsiębiorstwa.

Pytanie nr 3

W związku z zamieszczoną informacją dot. przekroczenia zawartości żelaza proszę o przesłanie aktualnych badań wody surowej.

Odpowiedź na pytanie nr 3


Zamawiający przekazuje wyniki badań w załączniku (załącznik nr 1, 2 i 3).

Pytanie nr 4

Czy dopuszcza się zastosowanie systemu filtracji spełniającego parametry wody uzdatnionej zgodnie z rozporządzeniem z pominięciem beczciśnieniowego zbiornika reakcji?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego systemu filtracji niż zgodny z dokumentacją.


Prezes Zarządu
Monika Strzelecka