

Nr postępowania 95/18

Twardogóra 2018-12-17

**Do wszystkich Wykonawców
zainteresowanych
udziałem w postępowaniu nr 95/18**

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Twardogórze informuje, że w prowadzonym postępowaniu nr 95/18 ws. udzielenia zamówienia publicznego na: „**Dostawę polichloru glinu PAX 18 – przeznaczonego do oczyszczania ścieków komunalnych na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Lipowej 39 w Twardogórze**” wpłynęło pytanie do Zapytania ofertowego, udzielając jednocześnie poniższej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Brenntag Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul. J. Bema 21, zwraca się z prośbą o dopuszczenie w ww. postępowaniu oferty na produkt naszej firmy o nazwie Brenntafloc Al 2018 będący tożsamy co wskazany w zapytaniu ofertowym PAX 18. Nazwa PAX 18 to nazwa handlowa, a zgodnie z wytycznymi zapytania powinny dotyczyć substancji chemicznej, tu: chlorek poliglinu.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, iż istnieje możliwość dopuszczenia produktu BRENNTAFLOC Al 2018, pod warunkiem, że **jakość dostarczonego produktu jest zgodna ze specyfikacją przedstawioną poniżej oraz posiada podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne polichloru glinu:**

- 1) Postać fizyczna: mieszanina w warunkach normalnych jest cieczą
- 2) Barwa: od żółtej do jasnożółtej
- 3) Zapach: brak charakterystycznego zapachu
- 4) Al^{+3} : $9,0 \pm 0,3\%$
- 5) Al_2O_3 : $17,0 \pm 0,6\%$
- 6) Cl: $21,0 \pm 2,0\%$
- 7) Zasadowość: $41 \pm 3\%$
- 8) pH: $1,0 \pm 0,2$
- 9) Gęstość ($20^{\circ}C$): $1360 \pm 10 \text{ kg/m}^3$
- 10) Lepkość: ok. $20 \text{ mPas}/20^{\circ}C$
- 11) Temperatura zamarzania: $-15^{\circ}C$

Prezes Zarządu

Monika Strzelecka