

Nr postępowania 2/2017

L.Dz. D4163874/2017

Twardogóra 2017-01-16

**Do wszystkich Wykonawców
zainteresowanych
udziałem w postępowaniu nr 2/2017**

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Twardogórze informuje, że w prowadzonym postępowaniu nr 2/2017 ws. udzielenia zamówienia publicznego na: „Dostawę polichloru glinu PAX 18 – przeznaczonego do oczyszczania ścieków komunalnych na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze” wpłynęło pytanie do Zapytania ofertowego, udzielając jednocześnie poniższej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W związku z prowadzonym postępowaniem na dostawę polichloru glinu PAX 18 – przeznaczonego do oczyszczania ścieków komunalnych na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze, bardzo proszę o możliwość dopuszczenia produktu **BRENNTAFLOC Al. 2018**. PAX 18 jest nazwą własną Firmy Kemipol Sp. z o.o., natomiast zgodnie z naszym korporacyjnym nazewnictwem, polichlorek glinu oferujemy – pod wspomnianą wcześniej – nazwą Brenntafloc Al. 2018.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, iż istnieje możliwość dopuszczenia produktu BRENNTAFLOC Al. 2018, pod warunkiem, że **jakość dostarczonego produktu jest zgodna ze specyfikacją przedstawioną poniżej oraz posiada podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne polichloru glinu:**

- 1) Postać fizyczna: mieszanina w warunkach normalnych jest cieczą
- 2) Barwa: od żółtej do jasnożółtej
- 3) Zapach: brak charakterystycznego zapachu
- 4) Al^{+3} : $9,0 \pm 0,3\%$
- 5) Al_2O_3 : $17,0 \pm 0,6\%$
- 6) Cl: $21,0 \pm 2,0\%$
- 7) Zasadowość: $41 \pm 3\%$
- 8) pH: $1,0 \pm 0,2$
- 9) Gęstość ($20^\circ C$): $1360 \pm 10 \text{ kg/m}^3$
- 10) Lepkość: ok. 20 mPas/ $20^\circ C$
- 11) Temperatura zamarzania: $-15^\circ C$

Prezes Zarządu

Monika Strzelecka

KIEROWNIK ZWIK

mgr inż. Monika Kyzek-Kyzek