



Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

ul. Wrocławska 15, 56-416 Twardogóra

Tel. 71 315 80 60

email: sekretariat@zgk.twardogora.pl

www.zgk.twardogora.pl

NIP: 911-201-31-13

REGON: 363577920

Numer rejestrowy BDO: 000133120

Znak sprawy *98/2021*

Twardogóra, dnia **2021-11-23** r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł w ZGK Sp. z o.o. w Twardogórze (Zarządzenie nr 1/2021 Prezesa Zarządu ZGK Sp. z o.o. w Twardogórze z dnia 04.01.2021 r. – ZGK sp. z o.o. w Twardogórze zaprasza do złożenia oferty na:

„Zakup i dostawę fabrycznie nowych:

- a) 20 szt. hydrantów nadziemnych DN 80 z podwójnym zamknięciem i zabezpieczeniem przed złamaniem,
- b) 20 szt. kolan dwukołnierzowych ze stopką DN 80,
- c) 20 szt. kołnierzy przejściowych 8/4 DN 80
- d) 40 szt. uszczelek płaskich DN 80”

1. Dane Zamawiającego:

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze, ul. Wrocławska 15, 56-416 Twardogóra; e-mail: sekretariat@zgk.twardogora.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- a) Hydranty nadziemne DN 80 z podwójnym zamknięciem i zabezpieczeniem przed złamaniem 20 szt. :

- Hydrant o długości części podziemnej L=1250 mm
- Ciśnienie robocze PN 16
- Średnica nominalna DN 80
- Korpus górny monolityczny wykonany z żeliwa sferoidalnego . Dopuszcza się rozwiązanie wykonania korpusu górnego ze stali nierdzewnej, a głowicy z żeliwa sferoidalnego GGG 40
- Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu
- Możliwość wymiany korpusu górnego bez konieczności zamknięcia zasuw odcinającej
- Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia
- Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium
- Funkcja napowietrzania i odpowietrzania hydrantu spełniona za pomocą mosiężnego odpowietrznika lub otworów w nasadach
- Pierścień mosiężny tłoka napawany, w sposób stały połączony z korpusem lub pierścień ze stali nierdzewnej zabezpieczony przez przesunięciem lub wtłoczony
- Element odcinająco-zamykający (grzyb) całkowicie zawulkanizowany gumą EPDM
- Możliwość obracania korpusem z nasadami od 0 do 360 stopni
- Kolumna hydrantu z rury żeliwnej sferoidalnej (pokryta warstwą cynku)

- Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej odpornej na UV, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009 oraz norm certyfikatu GSK RAL
- Połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ciśnienie PN10, PN16
- Nasady 2xB 75 wg DIN 14318
- Zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1 i 6:2002 oraz PN-EN 14384:2009 TYP C
- Znakowanie hydrantu powinno odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 19:2005, PN-EN 1074:2002
- Zastosowanie w instalacjach wodociągowych, p. pożarowych celem poboru wody w zakresie temperatur do + 50°C

b) Kolano dwukołnierzowe ze stopką DN 80, 20 szt.

- Ciśnienie robocze PN 10/PN 16
- Średnica nominalna DN 80
- Wykonane z żeliwa sferoidalnego
- Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej

c) Kołnierz przejściowy 8/4 DN 80, 20 szt.

- Korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego
- Gniazda umożliwiające montaż jednym kluczem
- Zabezpieczenie antykorozyjne

d) Uszczelka płaska DN 80, 40 szt.

- Średnica nominalna DN 80
- Wykonana z gumy EPDM

3. Opis wymagań Zamawiającego:

a) Przedmiot zakupu fabrycznie nowy.

b) Podstawą rozliczenia będzie faktura zgodna z przedmiotem umowy dla najkorzystniejszej oferty.

c) Wykonawca udzieli gwarancji liczonej w miesiącach na okres minimum 24 miesięcy. Zakres gwarancji musi obejmować sprawne działanie hydrantów pod względem mechanicznym oraz szczelność zamknięcia wężła grzyb-korpus dolny i szczelność wężła wrzeciono – korpus górny. Wystąpienie usterki objętej gwarancją spowoduje bezwzględną wymianę wadliwego egzemplarza na wolny od wad.

4. Kryteria oceny ofert: Oferta najkorzystniejsza = oferta z najniższą ceną.

5. Termin realizacji zamówienia: do 28.12.2021 r. w tym dopuszcza się podzielenie dostawy na dwa etapy I – w ciągu 7 dni od podpisania umowy zawierający minimum połowę przedmiotu zamówienia, II – do 28.12.2021 r. zawierający pozostałą część przedmiotu zamówienia nie zrealizowaną w I etapie.

6. Termin związania ofertą: 30 dni

7. Termin i miejsce złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.11.2021 r. do godz. 12:00, w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w

Twardogórze, ul. Wrocławska 15, 56-416 Twardogóra – sekretariat, lub przesać na powyższy adres w czasie umożliwiającym dostarczenie oferty przed wyznaczonym terminem. Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania wraz z wymaganymi załącznikami wymienionymi w pkt 8.

8. Wykaz dokumentów do oferty:

- 1) Formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1,
- 2) Wydruk z Centralnej ewidencji działalności gospodarczej /wydruk z Centralnej informacji KRS,
- 3) Aktualnego atestu PZH
- 4) Karty katalogowej ze specyfikacją materiałową
- 5) Oświadczenie o udzielonej gwarancji oraz przedmiocie i zakresie gwarancji.

9. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Grzegorz Dryzd tel./e-mail 697029366 g.dryzd@zgk.twardogora.pl, Anna Palma tel./e-mail 71 397 35 25 a.palma@zgk.twardogora.pl

10. Zamawiający informuje, że zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

11. Do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

12. Zamawiający informuje, że :

- 1) Administratorem zebranych danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Twardogórze.
- 2) Dane osobowe Wnioskodawcy podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1871) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
- 3) Wykonawca ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Załączniki do zapytania:

- 1) Formularz oferty – załącznik nr 1,

Prezes Zarządu

Krzysztof Górecki

.....
Podpis Kierownika Zamawiającego