

(pieczęćka oferenta)

**ZGK sp. z o.o.
w Twardogórze
ul. Wrocławska 15
56-416 Twardogóra**

OFERTA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł w ZGK Sp. z o.o. w Twardogórze (Zarządzenie nr 1/2021 Prezesa Zarządu ZGK Sp. z o.o. w Twardogórze z dnia 4 stycznia 2021r.), na:

„Zakup i dostawa fabrycznie nowych:

- a) 20 szt. hydrantów nadziemnych DN 80 z podwójnym zamknięciem i zabezpieczeniem przed złamaniem,**
- b) 20 szt. kolan dwukołnierzowych ze stopką DN 80,**
- c) 20 szt. kołnierzy przejściowych 8/4 DN 80**
- d) 40 szt. uszczelek płaskich DN 80”**

niniejszym składamy ofertę o następującej treści:

1. Oświadczam (y), że:

- 1) Zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią niniejszego zapytania ofertowego.
- 2) Gwarantuję/gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
- 3) Oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu umowy za cenę:

a) Hydranty nadziemne DN 80 z podwójnym zamknięciem i zabezpieczeniem przed złamaniem 20 szt. :

- Hydrant o długości części podziemnej L=1250 mm
- Ciśnienie robocze PN 16
- Średnica nominalna DN 80
- Korpus górny monolityczny wykonany z żeliwa sferoidalnego . Dopuszcza się rozwiązanie wykonania korpusu górnego ze stali nierdzewnej, a głowicy z żeliwa sferoidalnego GGG 40
- Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu
- Możliwość wymiany korpusu górnego bez konieczności zamknięcia zasowy odcinającej
- Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia

- Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium
- Funkcja napowietrzania i odpowietrzania hydrantu spełniona za pomocą mosiężnego odpowietrznika lub otworów w nasadach
- Pierścień mosiężny tłoka napawany, w sposób stały połączony z korpusem lub pierścień ze stali nierdzewnej zabezpieczony przez przesunięciem lub wtłoczony
- Element odcinająco-zamykający (grzyb) całkowicie zawulkanizowany gumą EPDM
- Możliwość obracania korpusem z nasadami od 0 do 360 stopni
- Kolumna hydrantu z rury żeliwnej sferoidalnej (pokryta warstwą cynku)
- Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej odpornej na UV, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009 oraz norm certyfikatu GSK RAL
- Połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ciśnienie PN10, PN16
- Nasady 2xB 75 wg DIN 14318
- Zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1 i 6:2002 oraz PN-EN 14384:2009 TYP C
- Znakowanie hydrantu powinno odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 19:2005, PN-EN 1074:2002
- Zastosowanie w instalacjach wodociągowych, p. pożarowych celem poboru wody w zakresie temperatur do + 50°C

b) Kolano dwukołnierzowe ze stopką DN 80, 20 szt.

- Ciśnienie robocze PN 10/PN 16
- Średnica nominalna DN 80
- Wykonane z żeliwa sferoidalnego
- Ochrona antykorozyjna powłoka na bazie żywicy epoksydowej

c) Kołnierz przejściowy 8/4 DN 80, 20 szt.

- Korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego
- Gniazda umożliwiające montaż jednym kluczem
- Zabezpieczenie antykorozyjne

d) Uszczelka płaska DN 80, 40 szt.

- Średnica nominalna DN 80
- Wykonana z gumy EPDM

Cena oferty netto: [zł]
 Słownie: [zł]
 podatek VAT: [zł]
 Cena oferty brutto: [zł]

4) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 28.12.2021 r. w tym dopuszcza się podzielenie dostawy na dwa etapy I – w ciągu 7 dni od podpisania umowy zawierający minimum połowę przedmiotu zamówienia, II – do 28.12.2021 r. zawierający pozostałą część przedmiotu zamówienia nie zrealizowaną w I etapie.

5) Niniejsza oferta jest ważna przez **30** dni.

6) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję(emy) się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą, która będzie zgodna z treścią umowy podpisanej przez Zamawiającego co do najkorzystniejszej oferty.

7) Gwarancja minimum 24 miesiące.

_____ dnia ____ ____ roku

(*podpis osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy*)

Załączniki:

- 1) Wydruk z Centralnej ewidencji działalności gospodarczej /wydruk z Centralnej informacji KRS.
- 2) Aktualnego atestu PZH.
- 3) Karty katalogowej ze specyfikacją materiałową.
- 4) Oświadczenie o udzielonej gwarancji oraz przedmiocie i zakresie gwarancji.

