



Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

ul. Wrocławska 15, 56-416 Twardogóra
Tel. 71 315 80 60
Fax. 71 315 80 69
email: sekretariat@zgk.twardogora.pl
www.zgk.twardogora.pl
NIP: 911-201-31-13
REGON: 363577920

Nr postępowania 84/2019

dotk 3125/19

Twardogóra 2019-07-23

**Do wszystkich Wykonawców
zainteresowanych
udziałem w postępowaniu nr 84/2019**

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Twardogórze informuje, że w prowadzonym postępowaniu nr 84/2019 ws. udzielenia zamówienia publicznego na: „Przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Grabownie Wielkim” wpłynęło pytanie do Przetargu nieograniczonego prowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ZGK Sp. z o.o. w Twardogórze (Zarządzenie nr 6/2016 Prezesa Zarządu ZGK Sp. z o.o. w Twardogórze z dnia 8 marca 2016r.), udzielając jednocześnie poniższej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W rozdziale VIII pkt. 3b SIWZ w prowadzonym postępowaniu, Zamawiający postawił następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia:

„2 roboty budowlane obejmujące wykonanie wizualizacji procesów technologicznych typu SCADA z wykorzystaniem transmisji przez radiomodemy RACOM- RIPEX – ROUTER pracujące w radiowej sieci ETHERNET w ramach budowy, przebudowy lub rozbudowy stacji uzdatniania wody, w tym min. 1 wizualizację obiektu z wykorzystaniem sterownika PLC wyposażonego łącznie w co najmniej 80 fizycznych wejść/wyjść w formie kart cyfrowych lub analogowych”

Tak doprecyzowane wymaganie powoduje, że dla wielu nawet doświadczonych i profesjonalnych firm zajmujących się robotami na stacjach uzdatniania wody, dostęp do prowadzonego postępowania staje się niemożliwy. Wymaganie określa, że należy posiadać doświadczenie w montażu radiomodemów konkretnej firmy, które w istocie nie różni się co do stopnia trudności od innych systemów komunikacji, które powszechnie stosowane są do przekazywania danych w systemie SCADA. W istocie, dla automatyka realizującego system przesyłu danych w SCADA, nie stanowi żadnej różnicy czy użyje on łącza GPRS, radiomodemu czy też łącza kablowego. Jest to kwestia drugorzędna i skupianie się w określeniu wymagania dla potencjalnych oferentów na konkretnym typie radiomodemu, prowadzi niepotrzebnie do znacznego zawężenia grona oferentów. Postanowione przez Zamawiającego wymaganie skupia się na wymaganiu pracy z konkretnym typem sprzętu a nie na wykazaniu posiadania doświadczenia i umiejętności wykonania sytemu wizualizacji. Zamawiający odchodzi od meritum wymagania tj. dopuszczeniu do postępowania doświadczonych

i rzetelnych firm, skupiając się na konieczności użycia wybranej przez siebie marki sprzętowej. To z kolei stoi w sprzeczności z interesem samego Zamawiającego, który ograniczając w taki sposób dostęp do udziału w postępowaniu, naraża się na potencjalne straty wynikające z ograniczenia konkurencyjności i otrzymania ofert z niepotrzebnie zawyżonymi cenami. Ponadto takie postępowanie jest niezgodne z obowiązującym w prowadzonym postępowaniu Regulaminem udzielania zamówień sektorowych (Zarządzenie nr 6/2016 Prezesa Zarządu ZGK Sp. z o.o. w Twardogórze z dnia 8 marca 2016r.), który to w Rozdziale 3 pkt. 1 stanowi że: „1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców”. Na podstawie tego zapisu wnosimy o zmianę postawionych wymagań poprzez wprowadzenie zapisu w pkt. 3b rozdział VIII:

„2 roboty budowlane obejmujące wykonanie wizualizacji procesów technologicznych typu SCADA, w ramach budowy, przebudowy lub rozbudowy stacji uzdatniania wody, w tym min. 1 wizualizację obiektu z wykorzystaniem sterownika PLC wyposażonego łącznie w co najmniej 80 fizycznych wejść/wyjść w formie kart cyfrowych lub analogowych”

Sądzymy, że zaproponowana zmiana przyczyni się do rozszerzenia grona potencjalnych oferentów w prowadzonym postępowaniu, bez uszczerbku dla zapewnienia rzetelnej i profesjonalnej realizacji, z korzyścią dla Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 1

W związku z posiadaną decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w której to precyzyjnie określa się zastosowane urządzenie radiowe Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału w postępowaniu we wskazanym zakresie.

PROKURENT

Edward Tworowski