



**Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.**

ul. Wrocławska 15, 56-416 Twardogóra

Tel. 71 315 80 60

email: sekretariat@zgk.twardogora.pl

www.zgk.twardogora.pl

NIP: 911-201-31-13

REGON: 363577920

Numer rejestrowy BDO: 000133120

Nr postępowania 102/2019

*dr. Da. Du / 4103/2019*

Twardogóra 2019-09-20

**Do wszystkich Wykonawców  
zainteresowanych  
udziałem w postępowaniu nr 102/2019**

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Twardogórze informuje, że w prowadzonym postępowaniu nr 102/2019 ws. udzielenia zamówienia publicznego na: „Przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Grabownie Wielkim” wpłynęło pytanie do Przetargu nieograniczonego prowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ZGK Sp. z o.o. w Twardogórze (Zarządzenie nr 6/2016 Prezesa Zarządu ZGK Sp. z o.o. w Twardogórze z dnia 8 marca 2016r.), udzielając jednocześnie poniższej odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Proszę o podanie gatunku stali z jakiej powinny zostać wykonane zbiorniki retencyjne  $V = 75 \text{ m}^3$  (4a i 4b).

W punkcie nr 18 przedmiaru robót dotyczącego I etapu wykonania zadania wyszczególnione jest: „Dostawa i montaż zbiorników retencyjnych ze stali nierdzewnej śr. 4,8 m i wysokości 5,8 m, pojemność  $V = 150 \text{ m}^3$  z wyposażeniem fabrycznym...” co byłoby rozwiązaniem bardzo drogim. Projekt Wykonawczy nie określa natomiast precyzyjnie rodzaju stali jaka ma zostać użyta do budowy zbiorników.

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający informuje, iż zbiorniki retencyjne o pojemności  $V = 75 \text{ m}^3$  każdy, powinny być wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316.

  
Prezes Zarządu  
Monika Strzelecka