



Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

ul. Wrocławska 15, 56-416 Twardogóra
Tel. 71 315 80 60
Fax. 71 315 80 69
email: sekretariat@zgk.twardogora.pl
www.zgk.twardogora.pl
NIP: 911-201-31-13
REGON: 363577920

Nr postępowania 83/2017

Twardogóra 2017-12-19

**Do wszystkich Wykonawców
zainteresowanych
udziałem w postępowaniu nr 83/2017**

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Twardogórze informuje, że w prowadzonym postępowaniu nr 83/2017 ws. udzielenia zamówienia publicznego na: „**Dostawę polichloroku glinu PAX 18 – przeznaczonego do oczyszczania ścieków komunalnych na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Lipowej 39 w Twardogórze**” wpłynęło pytanie do Zapytania ofertowego, udzielając jednocześnie poniższej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Brenntag Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul. J. Bema 21, zwraca się z prośbą o dopuszczenie w ww. postępowaniu oferty na produkt naszej firmy o nazwie Brenntafloc Al 2018 będący tożsamy co wskazany w zapytaniu ofertowym PAX 18. Nazwa PAX 18 to nazwa handlowa, a zgodnie z wytycznymi zapytania powinny dotyczyć substancji chemicznej, tu: chlorek poliglinu.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, iż istnieje możliwość dopuszczenia produktu BRENNTAFLOC Al 2018, pod warunkiem, że **jakość dostarczonego produktu jest zgodna ze specyfikacją przedstawioną poniżej oraz posiada podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne polichloroku glinu:**

- 1) Postać fizyczna: mieszanina w warunkach normalnych jest cieczą
- 2) Barwa: od żółtej do jasnożółtej
- 3) Zapach: brak charakterystycznego zapachu
- 4) Al^{+3} : $9,0 \pm 0,3\%$
- 5) Al_2O_3 : $17,0 \pm 0,6\%$
- 6) Cl^- : $21,0 \pm 2,0\%$
- 7) Zasadowość: $41 \pm 3\%$
- 8) pH: $1,0 \pm 0,2$
- 9) Gęstość (20^0C): $1360 \pm 10 \text{ kg/m}^3$
- 10) Lepkość: ok. 20 mPas/ 20^0C
- 11) Temperatura zamarzania: -15^0C

KIEROWNIK ZWIK
mgr inż. Monika Krystek-Krzystek

Prezes Zarządu
Monika Strzelecka
Monika Strzelecka